

Отдел надзорной деятельности муниципальных районов Больше-Черниговский и
Больше-Глушицкий управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

с. Большая Глушица
(место составления акта)

« 25 » декабря 20 15 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя
№ 142

По адресу/адресам: 446180 Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица
(место проведения проверки)
ул. Гагарина, 82

На основании: распоряжения (приказа) от 10.12.2015 г. № 142 начальника отдела надзорной
(или документа с указанием реквизитов (номер, дата))
деятельности муниципальных районов Больше-Черниговский и Больше-Глушицкий управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области подполковника внутренней службы Трубникова И.С.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
(наименование проверяемого лица)
общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №
2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большечерниговский
Самарской области (ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица)

(Фамилия, имя, отчество (полностью) - при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2014 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 2014 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(используется в случае проведения проверки филиалом, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: один часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности м.р. Больше-Черниговский и Больше-Глушицкий
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(указывается при проведении выездной проверки)

Директор ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица Федоров Е.Ю. 11.12.2015 ✓

(Фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование с органами прокуратуры не требуется

(используется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сергачева Евгения Владимировна – заместитель начальника

(Фамилия, имя, отчество (полностью) - при наличии), должность должностного лица (исполнительное лицо, производящее акт)

отдела надзорной деятельности муниципальных районов Больше-Черниговский и Больше-

(используется в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (полностью) - при наличии, должность экспертов или)

Глушицкий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

(наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

управления МЧС России по Самарской области

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая

(Фамилия, имя, отчество (полностью) - при наличии), должность руководителя, место должностного лица

Глушица Федоров Е.Ю.

(должностное лицо) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

(интересуемой организации (в случае проведения проверки членами саморегулируемой организации), представляющей при проведении проверки) (по проверке)

В ходе проведения проверки:

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) пра-
вовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Лицо, допустившее нарушение.
1.	Не проведены работы по уточнению сведений содержащихся в декларации пожарной безопасности раздел III (не указаны нормативные документы обязательные для исполнения на данном объекте). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 64 часть 8, приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 пункты 7,8,12	Директор ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» Федоров Е.Ю.
2.	Планы эвакуации выполнены не в соответствии с нормативными требованиями раздела 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно допущены такие нарушения как: в текстовой части не указан порядок вызова экстренной медицинской помощи, при проведении работ по реконструкции или перепланировке здания (в плане указаны не существующие перегородки в коридоре между столовой и спортивным залом, между столовой и кухонным помещением (фактически установлено окно), выход под лестничным маршем в левой части здания (фактически выход отсутствует) в план эвакуации не внесены соответствующие изменения. В текстовой части плана эвакуации не указан порядок отключения электропитания. В графической части плана не рассмотрен запасной эвакуационный выход из помещения спортивного зала. Фактическое расположение на этажах здания первичных средств пожаротушения не соответствует указанному в графической части плана (Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ППР в РФ п. 7. Национальный стандарт РФ «Система стандартов безопасности труда. Системы флуоресцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (далее - ГОСТ Р 12.2.143-2009) п. 6.2, 6.2.2, 6.2.3)	Директор ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» Федоров Е.Ю.
3.	Для здания не разработан сводный (общий) план эвакуации. Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ГОСТ 12.2.143-2009 п. 6.2.1	Директор ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» Федоров Е.Ю.
4.	В левом нижнем углу плана эвакуации не указано наименование организации - разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации не нанесена маркировка в соответствии с требованием 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.3	Директор ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» Федоров Е.Ю.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля: п.п. 15,16,18,34 предписания государственного пожарного надзора № 23/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара выданного 26.05.2015 года отделом надзорной деятельности м.р. Больше-Черниговский и Больше-Глушицкий УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (используется при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 142 от 11.12.2015 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности муниципальных районов Больше-Черныговский и Больше-Глушицкий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковник внутренней службы Сергачёва Евгения Владимировна

« 25 » декабря 2015 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица

Фёдоров Евгений Юрьевич

(подпись)

« _____ » _____ 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
