

Отдел государственного пожарного надзора муниципальных районов Больше-Черниговский
и Больше-Глушицкий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

446180 Самарская обл., с. Большая Глушица, ул. Кировская, 23
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 66/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской обла-
сти средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица му-
ниципального района Большеглушицкий Самарской области Федорову Евгению Юрьевичу

(наименование организации, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца общественного, муниципального и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) главного государственного инспектора муниципальных районов
Больше-Черниговский и Больше-Глушицкий по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 66 от "13" октября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин. по 11 ч 30 мин. 16 октября 2015 г. и

с 12 ч 30 мин. по 13 час. 30 мин. 05 ноября 2015 г. проведена внеплановая выездная проверка

здесь исполнителем начальника отдела надзорной деятельности Больше-Черниговский и Больше-Глушицкий

Самарской области, фамилия, имя, отчество государственного инспектора государственного пожарного надзора, территориального органа, наименование объекта защиты (полное наименование)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области (далее - ОНД) подполковником внутренней службы Сергачевой Евгенией

Владимировной в здании Большедерсуновского филиала

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобра-
зовательная школа № 2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большеглу-
шицкий Самарской области (далее - объект защиты, учреждение, Большедерсуновский филиал ГБОУ
СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица) по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая
Дерсуновка, ул. Школьная, 16

совместно с директором ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица Федоровым Евгением Юрьевичем

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, участвующего в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Про- то- кол №	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого (-их) нарушены	Дата отражения нарушения выявленного инспекцией пожарного надзора	Степень соответствия выявленным требованиям нормативных актов федерации
1.	Не проведены работы по уточнению сведений содержащихся в декларации пожарной безопас- ности раздел III (не указаны нормативные доку- менты обязательные для исполнения на данном объекте).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 64 часть 8, приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 пункты 7,8,12	05.12. 2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок яв-
ляется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых воз-
ложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в десятидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
муниципальных районов Больше-Черниговский и Больше-Глушицкий
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
подполковник вн. службы

Сергачева Е.В.

М.П.И.



" 05 " ноября 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

" " _____ 20 15 г.