



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от 18.01.2021
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза И.Т.Краснова с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица, ул. Гагарина ,82 ; тел. 8-846-73-2-13-81,

school2_bgl@samara.edu.ru

(фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной

почты)

Директор ГБОУ СОПІ № 2 «ОПІ» с. Большая Глушица. Е.Ю.Фёдоров

- 1. Наименование населенного пункта** село Большая Глушица
- 2. Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области
- 3. Вид деятельности** образование
- 4. Форма собственности объекта** муниципальная
- 5. Объем предоставляемых услуг** 530 человек в день, вместимость 530 человек
- 6. Размещение объекта** трехэтажный, заняты три этажа, базовый материал несущих конструкций – кирпич, лестницы железобетонные
- 7. Количество и назначение входов** - 1 центральный, 5 запасных
- 8. Год постройки** 1964
- 9. Год последней реконструкции** - 2012

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	100 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	-		
Наземные переходы на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	Со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10% (не нормативный)	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТERRITORIЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (ПРИ НАЛИЧИИ)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1, 2 м	0,93 м	K, O	-	
	Информация об объекте	наличие	-	K, O, C, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	-	K, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	≥ 2,0 м	K	-	

1	2	3	4	5	6	7
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	≥ 1,2 м Более 2,0 x 1,8 м	K	-	
	Тактильная полоса перед съездом	≥ 0,8 м	-	C	-	
	Тактильная полоса перед лестницей	≥ 0,8 м	-	C	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	≥ 0,8 м	-	C	-	Нет тротуара
	Ширина тактильной полосы	0,5 – 0,6 м	-	C	-	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	-	K, C, O	-	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	0,15м	K, C, O	-	
	Места отдыха	наличие	-	K, O	создание	

1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)

	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	K, O	создание	
	Количество машино – мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	≥ 5 % (не менее 1 места)	-	K	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	K	создание	

1	2	3	4	5	6	7
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	11,7	O, C	-	
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	5	O, C	-	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	O, C	-	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15	O, C	-	
	Ширина поступей	0,35 – 0,4 м	0,285	O, C	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	C	-	
	Расстояние до кромки ступеней тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 – 0,5 м	≥ 0,8 – 0,9м	-	C	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	
	Поручни с двух сторон:		-		-	
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	O, C	-	
	Горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	O, C	-	
	Не травмирующие окончания	наличие	-	O	-	
	Высота поручней	0,9 м	-	O	-	
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	-	K	-	
	Угол уклона	≤ 5 °	-	K	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	-	
	На высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	K	-	
	На высоте (верхний поручень)	0,9 м.	-	O	-	
	Расстояние между поручнями	0,9 – 1,0 м	-	K, O	-	
	Горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	K, O	-	
	Не травмирующие окончания	наличие	-	K, O	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса	наличие	-	K	-	
	В верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 × 1,5 м	-	K	-	

1	2	3	4	5	6	7
	Промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
	Промежуточная площадка при повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
	В нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	K, O	-	

2. Входная группа

2.1. Крыльцо или входная площадка

Высота площадки	м	0,9 м	-	
Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2,0 \text{ м}$ Или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	$3,0 \times 7,00$	O, C	-
Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$	$4,0 \times 8,00$	K	-
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	K, O, C	-
Навес	наличие	-	K, O	-
Водоотвод (решетка и уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	-	K, O, C	установка
Информация об объекте	наличие	-	Г	установка
Система вызова помощи	наличие	-	K	установка

2.2. Лестница наружная

Нескользкое покрытие	наличие	-	O, C	установка	
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	0,6	C	установка	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 – 0,5 м	-	C	установка	

1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	C	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающих к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	O, C	-	
	Высота поручней	0,9 м		O, C	-	
	Горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	-	O, C	-	
	Не травмирующие окончания поручней	наличие	-	O, C	-	
	Разделительные поручни по ширине марша >4 м	наличие	-	O, C	-	

2.3. Пандус наружний

Ширина марша	≥ 1,0 м	1,0	K	-	
Угол уклона	≤ 5 °	5	K	-	
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,8 м	K	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	K, O	-	
Расстояние между поручнями	0,9 – 1,1 м	1,0	K, O	-	
На высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7	K	-	
На высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9	O	-	
Горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	0,3	K, O	-	
Не травмирующие окончания	наличие	-	K, O	-	
Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-		-	
В верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5	K	-	
Промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м	1,5	K	-	
Промежуточная площадка при повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
В нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x1,5	K	-	
Колесоотбойники по продольным	наличие	наличие	K, O	-	

	краям маршей высотой не менее 0,05 м					
1	2	3	4	5	6	7
	Нескользкое покрытие	наличие	+	K, O	-	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (B), наклонный (H)	наличие	-	K	-	
	Звуковой маяк у входа	наличие	-	C	-	
	Световой маяк у входа	наличие	-	G	-	

2.4. Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 – 1,8) x 2 м	2,6x2,55	K	-	
	Двери распашные (P), автоматические (A)	наличие	-	K, O	-	
	Ширина дверного проема	≥ 1,2 м, при реконструкции ≥ 0,9 м	1,95	K, O	-	
	Высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента ≤ 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	0,02	K	-	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	C	-	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень первого этажа

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	C	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	-	O, C.	-	
	На высоте	0,9 м	-	O, C.	-	
	Горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	O, C.	-	

	Не травмирующее окончание	наличие	-	O, C.	-	
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	K	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	K	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	-	
	Расстояние между поручнями	$0,9 - 1,1 \text{ м}$	-	K, O	-	
	На высоте (нижний поручень)	$0,7 \text{ м}$	-	K	-	
	На высоте (верхний поручень)	$0,9 \text{ м}$	-	O	-	
	Горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	K, O	-	
	Не травмирующее окончание	наличие	-	K, O	-	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	K	-	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса)		-		-	
	стационарный	наличие	-	K	-	
	мобильный	наличие	-	K	-	
3.3. Коридоры/ холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,94м	K	-	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
	Контрольно – пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0 \text{ м}$	$0,75$	K, O	-	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	K, Г	-	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	+	K, Г	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	+	C	-	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	-	
	Аудиовизуальные информационно – справочные системы	наличие	-	Г	установка	

	Тактильная схема	наличие	-	C	установка	
1	2	3	4	5	6	7
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м)	наличие	-	K, O, C, Г	-	
	Для лиц с нарушением опорно – двигательного аппарата (O): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	>1 на этаж	-	O	-	
	Для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	>1 на этаж	-	K	-	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	0,22 м	C	-	Огнетушите-ли
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	-	C	создание	
	Опорные устройства	наличие	-	O, C	-	
	Контрастная маркировка дверных проемов	наличие	-	C	-	
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	
	Контрастная маркировка	наличие	-	C	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	O	-	
	На высоте	0,9 м	-	O	-	
	Горизонтальные завершения поручней	наличие	-	O	-	
	Не травмирующее окончание	наличие	-	O	-	
	3.5. Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	K	-	
	Угол уклона	≤ 5 °	-	K	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	-	
	На высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	K	-	
	На высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	O	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K	-	

1	2	3	4	5	6	7
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	C	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 – 0,5 м	-	C	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступней	наличие	-	C	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	
	Поручни непрерывные с двух сторон	наличие	-	O, C	-	
	На высоте	0,9 м	-	O, C	-	
	Горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	-	O, C	-	
	Не травмирующие окончания	наличие	-	O, C	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	C	создание	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	C	создание	
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский						
Кабина:			-		-	
	Габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 × 1,7 м, для действующих объектов – ≥ 1,1 × 1,4 м-	-	K	-	
	Ширина дверного проема	При новом строительстве ≥ 0,95 м, для действующих	-	K	-	

		объектов – ≥ 0,8 м				
	Зеркало	наличие	-	K	-	
	Поручни	наличие	-	O	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	-	
	Знак доступности	наличие	-	K	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	C	-	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	C	-	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/ прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	K	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	K	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете № 102						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	≥ 1,2 м	K	-	
	Высота порога	отсутствие	-	K, O	-	
	Информация тактильная	наличие	-	C	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
	Размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,5	K	-	
	Высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,05	C	-	
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	O	-	
	Зона для кресла - коляски	≥ 1,5 × 1,5 м	1,5 × 1,5 м	K	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 – 0,8 м	0,8 м	K, O	-	
Вкладка по необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	K	-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект)	0,8 – 1,1 м	-	K	-	

1	2	3	4	5	6	7
Вкладка для описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	K	-		
Место для сидения	наличие	-	O	-		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см.)	наличие	-	O	-		
Вкладка по необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников	≥ 2%	-	K	-		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле - коляске	≥ 1,2 м	-	K	-		
Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2%	-	Г	-		
Вкладка по необходимости описания нескольких залов						
Специализированная зона обслуживания инвалидов - колясочников	наличие	-	K	-		
5. Санитарно – бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
Санузел	наличие	+	Г	-		
5.2. Санузел для инвалидов						
Знак доступности помещения	наличие	-	K	установка		
Тактильная маркировка санузла	наличие	-	C	установка		
Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9 м	K, O	-		
Направление открывания дверей	наружное	+	K	-		
Кабины для инвалидов:				установка		
Количество кабин	≥ 1 шт	-	K, O			
Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,82	K, O			
Габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	-	K, O, C			
Габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	-	K, O, C			
Унитаз:						
Опорные поручни	наличие	-	K, O	установка		
Откидные поручни	наличие	-	K	установка		

1	2	3	4	5	6	7
	Зона для кресла – коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2 \text{ м}$	-	K	создание	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	O	установка	
	Раковина:		-		установка	
	Высота раковины	0,75 – 0,85	-	K, O		
	Опорный поручень	наличие	-	O	установка	
	Водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	-	K, O	установка	
	Водопроводный кран с автоматическим и сенсорными кранами бесконтактного типа	наличие	-	K, O	установка	
	Зоны у раковины для кресла – коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	-		создание	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	O	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	-	K, O	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	K	установка	
	Душевые:		-		-	
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	K, O	-	
	Размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	K, O	-	
	Опорный поручень	наличие	-	K, O	-	
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	K, O, C	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых кабин					
	6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	K, O, Г, С	-	
	Надписи:		+	K, O, Г, С	-	
	Размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5$	+	K, O, Г, С	-	

	Высота прописных букв	≥ 0,075 м	+	K, O, Г, С	-	
1	2	3	4	5	6	7
	Освещенность	наличие	+	K, O, Г, С	-	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	+	K, O, Г, С	-	
	Размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	+	K, O, Г, С	-	
	Высота прописных букв	≥ 0,075 м	+	K, O, Г, С	-	
	Освещенность	наличие	+	K, O, Г, С	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	-	C	установка	
	Высота размещения	1,3 – 1,4 м		C	-	
	Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	+	C	-	
	На кнопках управления лифта	наличие	-	C	-	Нет лифта
	На кабинах санитарно – бытовых помещений	наличие	+	C	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе «с бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	-	Г	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	-	C, Г	-	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	K	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	+	C	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м.	наличие	-	C	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	C, Г	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно – справочные	наличие	-	K, C, O, Г	-	

	системы					
1	2	3	4	5	6	7
	Индукционная система:	наличие	-	Г		
	Стационарная	наличие	-	Г	-	
	переносная	наличие	-	Г	установка	

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- **на территории, прилегающей к объекту** - установить указатели направления движения, тактильную полосу перед лестницей; создание места отдыха, автостоянки и парковки для посетителей;
- **на входной группе** – наружный водоотвод, информацию об объекте, систему вызова помощи; создать контрастную маркировку крайних ступеней, нескользкое покрытие на ступенях;
- **на путях передвижения** – установить аудиовизуальные информационно – справочные системы, тактильную схему, рифленую и (или) контрастно окрашенную полосы на участках пола перед поворотом и дверями; цифровые контрастные обозначения этажа, тактильные указатели номера этажа на поручнях лестниц;
- **в зоне оказания услуги** – установить тактильную информацию;
- **в санитарно – гигиенических помещениях** – установить санузел или кабины для инвалидов;
- **средства информации и телекоммуникации** – установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, индукционную систему (переносную)

Представитель рабочей группы

(должность)

(подпись) (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » 20 ____ г.

Представитель организации

(должность)

(подпись) (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » 20 ____ г.

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).